



ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΙΣΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ					
ΧΩΡΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ		ΣΥΣΤΗΚΗ ΤΥΡΑΔΙΑ		ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΜ. °C	ΘΕΡΟΣ °C	ΧΕΙΜ. %	ΘΕΡΟΣ %		
ΓΡΑΜΕΙΑ	20	26	35	45	3 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	20	26	35	45	11 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	20	26	35	50	6,6 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΣΤΗΝΕΔΡΑΚΟ	20	26	35	45	20,5 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ	20	26	35	50	30 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΕΚΤ. ΑΙΘ. ΧΩΡ.	20	26	35	45	33,75 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΔΙΑΒΡΟΜΟΙ	18	26	35	50	2,6 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ	18	26	35	50	2,6 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
W.C.	-	-	-	-	60 m <sup>3</sup> /h.ΧΩΡΟ

ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΙΣΗΚΕΣ			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΣΥΣΤΗΚΗ ΤΥΡΑΔΙΑ		
ΧΕΙΜ. °C	ΘΕΡΟΣ °C	ΧΕΙΜ. %	ΘΕΡΟΣ %
0	36,0	70	39

Τ.Π.Ο.Μ.Η.Μ.Α.	
ΚΙΜΑΤ.	ΚΙΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝ.	ΘΕΡΜΑΝΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΑΕΡΙΣΜΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΩΡΟΥ
ΠΥΡΑΝΚ.	ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΡΑΧΟΓΩ ΙΣΤΟ
ΕΞΑΕΡ.	ΠΡΑΝΚΙΝΕΤΗ
	ΕΞΑΕΡΩΣΗ
	ΣΤΑΘΜΗ ΚΟΙΤΩΝ
	ΕΠΙΛΕΞΙΟΝ ΜΕΤΑΒΑΤΗΣ
	ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΡΑΧΗΣ
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
	ΕΠΙΛΕΞΙΟΝ ΚΕΡΑΤΩ-ΡΑΔΙΟΚΟΙΤΩ
	ΕΠΙΛΕΞΙΟΝ VOICE DATA
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΝΟΣ
	ΡΑΔΙΟ VOICE-DATA
	ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	ΧΩΡΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
ΓΡΑΜΕΙΑ	1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ + 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ UPS & ΜΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΩΤΗ VOICE-DATA ΑΝΑ ΒΕΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ + 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ UPS & ΜΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΩΤΗ VOICE-DATA ΑΝΑ ΒΕΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΒΡΟΜΟΙ	1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ ΑΝΑ 15 m



ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ, ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Ο.Τ. 124 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΜ-2

ΚΙΛΙΜΑΚΑ : 1 : 100 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο/Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑ ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ