



ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΗΘΕΚΕΣ ΧΩΡΩΝ					
ΧΩΡΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ		ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ		ΑΕΡΙΣΜΟΣ
	ΧΕΙΜ. °C	ΘΕΡΟΣ °C	ΧΕΙΜ. %	ΘΕΡΟΣ %	
ΓΡΑΦΕΙΑ	20	26	35	45	3 m3/h.m2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	20	26	35	45	3 m3/h.m2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	20	26	35	50	3 m3/h.m2
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ	20	26	35	45	3 m3/h.m2
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ	20	26	35	50	3 m3/h.m2
ΕΚΤ. ΑΙΘ. ΧΩΡ.	20	26	35	45	33.75 m3/h.m2
ΔΙΑΡΟΜΟΙ	18	26	35	50	2.6 m3/h.m2
ΣΧΗΜ. ΧΩΡΟΙ	18	26	35	50	2.6 m3/h.m2
W.C.	-	-	-	-	60 m3/h.ΧΩΡΟ

ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΗΘΕΚΕΣ			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ		ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	
ΧΕΙΜ. °C	ΘΕΡΟΣ °C	ΧΕΙΜ. %	ΘΕΡΟΣ %
0	36,0	70	39

Τ Π Ο Μ Ν Η Μ Α	
ΚΛΙΜΑΤ.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡ.	ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΥΡΑΝΚΝ.	ΠΥΡΑΝΚΝΕΤΗ
ΕΞΑΕΡ.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
500 Lux	ΣΤΑΘΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ
MEF	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
TCP	ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΚΤΕΤΗ	ΑΠΟΚΤΕΤΗ
R-TV	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΕΣ-ΡΑΔΙΟΚΙΝΗΤΟΥ
VD	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VOICE-DATA
	ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	BACK VOICE-DATA
	ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΕΤΗΣ
	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
ΓΡΑΦΕΙΑ	1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ + 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ UPS & ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΕΣ VOICE-DATA ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΕΠΙΠΛΩΣΗ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΕΣ ΔΕΗ + 2 ΠΕΡΙΛΗΨΕΣ UPS & 2 VOICES PRICES VOICE-DATA ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΔΙΑΡΟΜΟΙ	1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ + 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ UPS & ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΕΣ VOICE-DATA ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΕΠΙΠΛΩΣΗ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΕΣ ΔΕΗ + 2 ΠΕΡΙΛΗΨΕΣ UPS & 2 VOICES PRICES VOICE-DATA ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
	1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΗ ΑΝΑ 15 m

ΟΔΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ πλ. 12.00 μ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ, ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Ο.Τ. 124 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	HM-4
ΚΑΙΝΑΚΑ : 1 : 100	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Ανομήλωση Διευθ. Τ.Υ.	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο/Η Μηχανικός
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ	ΧΑΡΑ ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ Τ Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ